

葛庄泄洪闸柴油发电机日常维护保养记录表

机组位置：葛庄泄洪闸		科室：机电和灌溉管理科	
设备名称：柴油发电机	设备编号：1	设备型号：yc9800	
检修项目	检修结果	检修项目	检修结果
1、累计运行时间（分钟）	90		
2、柴油箱油位	乙加庄正常		
3、空气滤清器清洁更换（是、否）	否	启动是否正常	正常
4、机油、柴油滤清器更换（是、否）	否	输出功率（kw）	10
5、机油、柴油油路检查是否正常	正常	频率（Hz）	50
6、控制箱电路、电气元件检查是否正常	正常	输出电压（V）	380V
7、通风、排烟系统检查是否正常	正常	油路是否顺畅	正常
8、机身外各部件检查是否紧固	正常	运转声音是否正常	正常
9、蓄电池充电电路检查是否正常	正常	柴油、机油是否渗漏	正常
10、蓄电池电解液是否足够	正常	关机是否正常	正常
11、蓄电池电压（V）	12		
12、机油是否更换	否	14、机身、地面、墙面清洁	正常
处理记录及遗留问题： 加庄柴油运行设备。		注意事项：运行结束关闭电源开关	
		检修人员（签字）：闫朋	日期：2022.1.12

备注：1、标有单位的项目请填写实时数据；2、其他项目正常的填写正常，不正常的请简要说明情况；3、每月试运行1次；4、发电机主要参数：1>标定功率、2>工作环境温度；3>频率；4>输出功率；5>输出电压；6>绝缘等级；

葛庄泄洪闸柴油发电机日常维护保养记录表

机组位置:		葛庄泄洪闸		科室: 机电和灌溉管理科	
设备名称:	柴油发电机	设备编号:	1	设备型号:	yc9800
检修项目	检修结果	检修项目		检修结果	
1、累计运行时间 (分钟)	70分钟				
2、柴油箱油位	正常				
3、空气滤清器清洁更换 (是、否)	否				
4、机油、柴油滤清器更换 (是、否)	否				
5、机油、柴油油路检查是否正常	正常				
6、控制箱电路、电气元件检查是否正常	正常				
7、通风、排烟系统检查是否正常	正常				
8、机身外各部件检查是否紧固	正常				
9、蓄电池充电电路检查是否正常	正常				
10、蓄电池电解液是否足够	足够				
11、蓄电池电压 (V)	12				
12、机油是否更换	是				
处理记录及遗留问题:	设备运行正常				
注意事项:		13、空载运行检查			
检修人员 (签字): 闫鹏		14、机身、地面、墙面清洁			
日期: 2023.3.14		关机是否正常			

备注: 1、标有单位的项目请填写实时数据; 2、其他项目正常的填写正常, 不正常的请简要说明情况; 3、每月试运行1次; 4、发电机主要参数: 1>标定功率、2>工作环境温度; 3>频率; 4>输出功率; 5>输出电压; 6>绝缘等级;

