

葛庄泄洪闸维护保养记录表

(2022 年度)

枣庄市岩马水库管理服务中心

葛庄泄洪闸日常维护保养记录

维护部分	设备名称	维护项目（内容）	维护内容
机械 设备	1	闸门	正常
	2	启闭机	正常
	3	螺杆	清洁上油保养
电气 设备	1	供电线路	清洁控制线路灰尘
	2	开关按钮	正常
	3	应急照明	正常
其他			
本次维护主要问题及说明： 螺杆上油保养，清洁设备灰尘			
维护人员	阎腾 张玉伟		时 间
			2022年 1 月 18 日

葛庄泄洪闸日常维护保养记录

维护部分	设备名称	维护项目（内容）	维护内容
机械 设备	1	闸门	正常
	2	启闭机	正常
	3	螺杆	正常
电气 设备	1	供电线路	线路紧固.防短路
	2	开关按钮	电气元件线路紧固
	3	应急照明	试验应急照明
其他			
本次维护主要问题及说明: 紧固电气线路元件接头,停电试验应急照明			
维护人员	阎季 张云伟		时 间 2022年 2 月 17 日

葛庄泄洪闸日常维护保养记录

维护部分	设备名称	维护项目（内容）	维护内容
机械 设备	1	闸门	正常
	2	启闭机	正常
	3	螺杆	正常
电气 设备	1	供电线路	正常
	2	开关按钮	正常
	3	应急照明	正常
其他	无		
本次维护主要问题及说明： 设备运行正常			
维护人员	李彬 闫鹏		时 间 2022年 3 月 21 日

葛庄泄洪闸日常维护保养记录

维护部分	设备名称	维护项目（内容）	维护内容
机械 设备	1	闸门	正常
	2	启闭机	正常
	3	螺杆	正常
电气 设备	1	供电线路	正常
	2	开关按钮	正常
	3	应急照明	正常
其他	无		
本次维护主要问题及说明： 设备运行正常			
维护人员	李机 闫腾		时 间 2022年 4 月 28 日

葛庄泄洪闸日常维护保养记录

维护部分	设备名称	维护项目（内容）	维护内容
机械 设备	1	闸门	正常
	2	启闭机	正常
	3	螺杆	正常
电气 设备	1	供电线路	正常
	2	开关按钮	正常
	3	应急照明	正常
其他	无		
本次维护主要问题及说明： 设备运行正常			
维护人员	李 阔 滕		时 间 2022年5月25日

葛庄泄洪闸日常维护保养记录

维护部分	设备名称	维护项目（内容）	维护内容
机械 设备	1	闸门	正常
	2	启闭机	正常
	3	螺杆	降半上油
电气 设备	1	供电线路	正常
	2	开关按钮	正常
	3	应急照明	正常
其他	无		
本次维护主要问题及说明： 设备运行正常			
维护人员	闫腾		时 间 2017年 6 月 22 日

葛庄泄洪闸日常维护保养记录

维护部分	设备名称	维护项目（内容）	维护内容
机械 设备	1	闸门	正常
	2	启闭机	正常
	3	螺杆	正常
电气 设备	1	供电线路	正常
	2	开关按钮	正常
	3	应急照明	正常
其他	无		
本次维护主要问题及说明： 设备运行正常			
维护人员	李彬 周鹏		时 间 2022年 7 月 20 日

葛庄泄洪闸日常维护保养记录

维护部分	设备名称	维护项目（内容）	维护内容
机械 设备	1	闸门	正常
	2	启闭机	运行良好
	3	螺杆	正常
电气 设备	1	供电线路	正常
	2	开关按钮	正常
	3	应急照明	正常
其他	无		
本次维护主要问题及说明： 运行良好			
维护人员	张王伟 同腾		2022年8月24日

葛庄泄洪闸日常维护保养记录

维护部分	设备名称	维护项目（内容）	维护内容
机械 设备	1	闸门	正常
	2	启闭机	运行正常
	3	螺杆	正常
电气 设备	1	供电线路	正常
	2	开关按钮	正常
	3	应急照明	正常
其他	无		
本次维护主要问题及说明： 运行正常			
维护人员	闫鹏 张亚伟		时 间 2021年9月18日

葛庄泄洪闸日常维护保养记录

维护部分	设备名称	维护项目（内容）	维护内容
机械 设备	1	闸门	正常
	2	启闭机	启闭机传动皮带有裂纹. 进行更换
	3	螺杆	正常
电气 设备	1	供电线路	正常
	2	开关按钮	正常
	3	应急照明	正常
其他	无		
本次维护主要问题及说明： 更换传动皮带. 运行正常			
维护人员	闫朋 张王伟		时 间 2022年 10月20 日

葛庄泄洪闸日常维护保养记录

维护部分	设备名称	维护项目（内容）	维护内容
机械 设备	1	闸门	表面有轻微水迹。
	2	启闭机	正常
	3	螺杆	正常
电气 设备	1	供电线路	正常
	2	开关按钮	正常
	3	应急照明	正常
其他	无		
本次维护主要问题及说明： 清理闸门上水迹。清洁启闭机灰尘。			
维护人员	闫鹏 张王伟		时 间 2022年 11 月 16 日

葛庄泄洪闸日常维护保养记录

维护部分	设备名称	维护项目（内容）	维护内容
机械 设备	1	闸门	正常
	2	启闭机	正常
	3	螺杆	传动正常
电气 设备	1	供电线路	正常
	2	开关按钮	正常
	3	应急照明	正常
其他	无		
本次维护主要问题及说明： 运行正常			
维护人员	闫鹏		时间 2022年12月22日