

葛庄泄洪闸闸门启闭运行记录

（2022 年度）

枣庄市岩马水库管理服务中心

运行调度（闸门操作）指令单

指令编号	2022 年 01 号		
操作依据	根据《岩马水库葛庄泄洪闸控制运用计划》汛期行洪要求	项目	☐ 检修; ☐ 泄洪; ☒ 其它
操作事由	葛庄泄洪闸6孔闸门全开		
操作指令	☒ 开启指令	☐ 关闭指令	
	时间: 5月20日9时00分	时间: ____月 ____日 ____时 ____分	
操作对象	葛庄泄洪闸	开启闸门: ☒ 1#闸门, 高度 2 m; ☒ 2#闸门, 高度 2 m; ☒ 3#闸门, 高度 2 m; ☒ 4#闸门, 高度 2 m; ☒ 5#闸门, 高度 2 m; ☒ 6#闸门, 高度 2 m; 流量 ____ m ³ /s; 关闭闸门: ☐ 1#, ☐ 2#, ☐ 3#, ☐ 4#, ☐ 5#, ☐ 6#	
指令拟定	拟定人(签名): 陈永祥	5月19日	
指令初审	初审人(签名): 吴世如	5月19日	
指令审核	审核人(签名): 陈军	5月19日	
指令签发	签发人(签名): 陈永祥	5月19日	
指令接收	接收人(签名): 闫鹏	5月19日	

本表一式三份: 分别由防汛信息科、机电科、档案室存档保存。

葛庄泄洪闸开启操作票

操作指令	工作票编号: 2022-01	日期: 2022年5月20日
	指令发布人: 刘超	指令接收人: 闫腾
启闭依据	根据《鲁南水运葛庄泄洪闸控制运用计划》要求, 为满足汛期(6月~9月)行洪要求, 6孔全开敞泄。	
启闭事由	根据控制运用计划, 开启闸门	
操作前检查	上游水面检查情况 (近口水流、水面情况)	☒ 正常 ☐ 异常
	闸门行程检查情况	☒ 正常 ☐ 异常
	启闭设备检查情况 (启闭机、电气设备)	☒ 正常 ☐ 异常
	下游出口检查情况 (出口水流)	☒ 正常 ☐ 异常
河道检查	检查人员: 刘超	
	检查时间: 2022.5.20. 8:50	
闸门开启操作	开启闸门	☒ 1#闸门, 高度 2 m; ☒ 2#闸门, 高度 2 m; ☒ 3#闸门, 高度 2 m; ☒ 4#闸门, 高度 2 m; ☒ 5#闸门, 高度 2 m; ☒ 6#闸门, 高度 2 m;
	操作开始时间	9 时 00 分
	操作结束时间	9 时 30 分
	流量 (m ³ /s)	0
闸门开启后检查	上游水面检查情况 (近口水流、水面情况)	☒ 正常 ☐ 异常
	启闭设备检查情况 (启闭机、电气设备)	☒ 正常 ☐ 异常
	下游出口检查情况 (出口水流)	☒ 正常 ☐ 异常
观察人员 (签名): 杨辉 刘超 耿学传		
操作人员 (签名): 闫腾		监护人员 (签名): 鞠锐宇

葛庄闸关闭操作票

操作指令	工作票编号：		日期： 年 月 日	
	指令发布人：		指令接收人：	
启闭依据				
启闭事由				
操作前 检查	上游水面检查情况（近口水流、水面情况）		☐ 正常 ☐ 异常	
	闸门行程检查情况		☐ 正常 ☐ 异常	
	启闭设备检查情况（启闭机、电气设备）		☐ 正常 ☐ 异常	
	下游出口检查情况（出口水流）		☐ 正常 ☐ 异常	
下游河道 检查	检查人员：			
	检查时间：			
闸门关闭 操作	关闭闸门	☐ 1#闸门； ☐ 2#闸门； ☐ 3#闸门； ☐ 4#闸门； ☐ 5#闸门； ☐ 6#闸门；		
	操作开始时间	时 分		
	操作结束时间	时 分		
闸门关闭 后检查	上游水面检查情况（近口水流、水面情况）		☐ 正常 ☐ 异常	
	启闭设备检查情况（启闭机、电气设备）		☐ 正常 ☐ 异常	
	下游出口检查情况（出口水流）		☐ 正常 ☐ 异常	
观察人员（签名）：				
操作人员（签名）：			监护人员（签名）：	
操作反馈	运行负责人（签名）：		时间： 时 分	

葛庄泄洪闸启闭运行记录表

日期	闸前水位 (m)		启闭依据	
2022.5.20	0		根据《岩马水库蓄滞洪运用控制运用计划》汛期行洪要求。	
提 闸 前 检 查 情 况	电器部分	电路情况	正常	
		电动机情况	正常	
	传动部分	传动皮带	正常	
		螺杆	正常	
		传动齿轮	正常	
	制动部分	限位开关	正常	
	闸门	门体	正常	
开闸时间 (时.分)	启闸高度 (m)	流量 (m³/s)	操作人签字	检查人签字
9:00	2	0	闫鹏	李以
闸门运行情况	设备启闭正常			
关闸时间 (时.分)	操作人签字			检查人签字